

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Предписание № 110/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 35»,

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 35» Культиковой Татьяне Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «15» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г. проведено обследование (проверка) заместителем главного государственного инспектора Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору Исаковым А. В., здания, помещений, территории МБДОУ №35, расположенного по адресу: 623771, Свердловская область, Артемовский р-н, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 4,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющим обязанности заведующего МБДОУ №35 Стояновой Элеонорой Генриховной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Устранить нарушение: Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме».	20.11.2019	
2.	Устранить нарушение: Не согласованы проверяемым лицом специальные программы по обучению	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	20.11.2019	