

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 20/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад
№ 35" (Законному представителю юридического лица – Культикова Татьяна Юрьевна,
заведующий МБДОУ № 35).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

По адресу/адресам: 623771, Свердловская область, Артемовский р-н, п. Сосновый бор, ул.
Иванова, 4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 03.02.2021
года № 20.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей № 35"(МБДОУ № 35),
прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения
различного функционального назначения объекта образования МБДОУ № 35, (категория
чрезвычайно высокого риска)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Пантюхин Сергей Валерьевич, инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по
пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____

При проведении проверки присутствовали:


Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 35.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в кабинете музыкального работника, менее 0,5 м</p> <p>Необходимо: Организовать работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС</p>	01.06.2021 год.	

Подпись уполномоченного представителя юридического лица



		России от 25 марта 2009 г. N 175; п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31. от 01.01.2002г		
2.	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (окна на стенах в коридор, отсутствуют противопожарные двери, Ф1.1-здание дошкольного образовательного учреждения, Ф5.2-склад)</p> <p>Необходимо: Установить противопожарные двери, демонтировать и заложить оконные проёмы в коридор.</p>	<p>ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 1.55 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.06.2021	год.
3.	<p>Расстояние от потолка, до верхней части речевого оповещателя (коридор, где расположена средняя группа), менее 150 мм, что не соответствует требованиям нормативных документов</p> <p>Необходимо: Организовать работы по</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства,</p>	01.06.2021	год.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица



	<p>ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173;</p>		
4.	<p>Не обеспечивается автоматическое включение СОУЭ от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <p>Необходимо: Организовать работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя</p>	01.06.2021 год.	

Подпись уполномоченного представителя юридического лица



	технических средств, функционирующих в составе систем; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173;		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки:

Во II квартале, июнь 2021 года.

(квартал, месяц)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Пантюхин С.В.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____



«25» февраля 2021 год




(подпись М.Л.П.)

Предписание для исполнения получил(а):

Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 35.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2021 год


(подпись)

Телефоны доверия:
МЧС России +7 (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

Подпись уполномоченного представителя юридического лица 