

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(Главное управление МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623780, Свердловская область,
г. Артемовский.
(место составления акта)

«25» февраля 2021 год.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 20**

По адресу/адресам: Место нахождения юридического лица: 623771, Свердловская область,
Артемовский р-н, п. Сосновый бор, ул. Иванова, 4.

Место фактического осуществления деятельности: 623771, Свердловская область,
Артемовский р-н, п. Сосновый бор, ул. Иванова, 4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 03.02.2021 года №
20.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей № 35"(МБДОУ № 35), прилегающая
территория, здания различного функционального назначения, помещения различного
функционального назначения объекта образования МБДОУ № 35, (категория чрезвычайно
высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- «11» февраля 2021 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;

- «25» февраля 2021 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского
ГО, Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 35.

03.02.2021 года, 13 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --/--.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Пантюхин Сергей Валерьевич, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 35.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

1. Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в кабинете музыкального работника, менее 0,5 м. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31. от 01.01.2002г (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ № 35, ООО "Эталон безопасности" (ИНН: 6685064050)).

2. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (окна на стенах в коридор, отсутствуют противопожарные двери, Ф1.1-здание дошкольного образовательного учреждения, Ф5.2-склад), ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 1.55 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ № 35).

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____

3. Расстояние от потолка, до верхней части речевого оповещателя (коридор, где расположена средняя группа), менее 150 мм, что не соответствует требованиям нормативных документов, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ № 35, ООО "Эталон безопасности" (ИНН: 6685064050)).

4. Не обеспечивается автоматическое включение СОУЭ от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173; (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ № 35, ООО "Эталон безопасности" (ИНН: 6685064050)).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено:~~

~~Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):~~

~~(подпись проверяющего)~~

~~(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)~~

~~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):~~

~~(подпись проверяющего)~~

~~(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)~~

Прилагаемые к акту документы:

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____

- Распоряжение о проведении проверки № 20 от 03.02.2021 года
- Предписание № 20/1/1 от 25.02.2021 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(С.В. Пантюхин)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 35.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2021 год

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

«25» февраля 2021 год

(подпись)

Подпись уполномоченного представителя юридического лица _____