

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа,  
Артемовского городского округа УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Свердловской области

**Предписание № 110/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 35»,

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 35» Культиковой Татьяне Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «15» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г. проведено обследование (проверка) заместителем главного государственного инспектора Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору Исаковым А. В., здания, помещений, территории МБДОУ №35, расположенного по адресу: 623771, Свердловская область, Артемовский р-н, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 4,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющим обязанности заведующего МБДОУ №35 Стояновой Элеонорой Генриховной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Устранить нарушение: Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме».	20.11.2019	
2.	Устранить нарушение: Не согласованы проверяемым лицом специальные программы по обучению	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	20.11.2019	

	<p>мерам пожарной безопасности. Не определены проверяемым лицом порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума, не организовано обучение педагогических работников по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации.</p>	<p>Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме». п. 39 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p>		
3.	<p>Устранить нарушение: Не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации следующие помещения: №15, 36 расположенные на первом этаже здания литера А согласно поэтажному плану технического паспорта; №78 расположенное на втором этаже здания литера А согласно поэтажному плану технического паспорта.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 Таблица №1, п. 38 Таблица №3 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)".</p>	20.11.2019	
4.	<p>Устранить нарушение: В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: применения открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	<p>пп. д, л п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».</p>	20.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора  
Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору  
Исаков Андрей Владимирович




«30» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

  
(подпись)

«30» августа 2019 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)