

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Артемовский

«30» августа 2019 года

11 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
индивидуального предпринимателя
№110

По адресу/адресам: 623771, Свердловская область, Артемовский р-н, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №110 от 1.08.2019 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Толстых Андрея Николаевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей 35", МБДОУ №35.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

"15" августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/3.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 1.08.2019 в 13 ч 00 мин. исполняющий обязанности заведующего МБДОУ №35 Стоянова Э.

Г. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (-а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Исаков Андрей Владимирович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Стоянова Элеонора Генриховна исполняющий обязанности заведующего МБДОУ №35.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований

1. Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона

технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме».

2. Не согласованы проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. Не определены проверяемым лицом порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума, не организовано обучение педагогических работников по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации.

п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме».

п. 39 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

3. Не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации следующие помещения: №15, 36 расположенные на первом этаже здания литера А согласно поэтажному плану технического паспорта; №78 расположенное на втором этаже здания литера А согласно поэтажному плану технического паспорта.

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 Таблица №1, п. 38 Таблица №3 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)".

4. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: применения открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

пп. д, лп. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется, ~~отсутствует~~ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется, ~~отсутствует~~ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника ОНД и ПР Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области подполковник внутренней службы Исаков А.В.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а)
Культикова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ №35.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

30 августа 2019 г. ✓

(подпись)